

Подключение оборудования Breezart к системе «умный дом»

Удаленное управление вентиляционными установками и увлажнителями Breezart с контроллером RCCU

Содержание

| | |
|---|----|
| Удаленное управление вентустановками Breezart | 2 |
| Управление вентиляцией с помощью «сухих контактов» | 2 |
| Управление вентиляцией по локальной сети | 4 |
| Коды и описания запросов | 5 |
| Запросы чтения | 5 |
| Запросы записи | 9 |
| Коды ошибок..... | 10 |
| Рекомендуемый алгоритм работы..... | 11 |
| Управление вентиляцией по шине ModBus RTU | 12 |
| Управление приточными установками..... | 14 |
| Управление увлажнителем..... | 18 |
| Управление модулями JL201 VAV-системы | 20 |
| Таблицы с адресами регистров ModBus | 21 |
| Приложение №1. Коды аварийных ситуаций вентустановки..... | 26 |
| Приложение №2. Коды аварийных ситуаций увлажнителя | 27 |

Удаленное управление вентустановками Breezart

Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart комплектуются системой цифровой автоматики. Данный документ описывает возможности встроенной автоматики на базе контроллера RCCU и пульта TPD-283U.

Контроллер RCCU имеет вход типа «сухие контакты» для удаленного включения / отключения вентустановки, а также два порта ModBus RTU, к которым могут подключаться полнофункциональные устройства управления:

- Штатный пульт или панель Weintek.
- Компьютер (через адаптер BSA-02 или JL301ER).
- Система «умный дом» или SCADA система.

Штатный пульт TPD-283U имеет вход Ethernet, позволяющий управлять системой вентиляции по локальной сети.

Управление вентиляцией с помощью «сухих контактов»

Вход **DI2** «сухие контакты» – это два контакта, которые могут замыкать / размыкать внешние устройства (пожарная сигнализация, датчик влажности, датчик движения и другие), давая команду на включение или отключение вентустановки (подавать напряжение на эти контакты запрещено!). Управлять режимами работы вентустановки с помощью этого входа нельзя – при включении вентустанова будет работать в том режиме, который был задан с пульта управления.

По умолчанию вход DI2 настроен для работы с **пожарной сигнализацией**: в нормальном состоянии он замкнут (при отсутствии пожарной сигнализации контакты DI2 замкнуты перемычкой), а при размыкании формируется аварийное сообщение «Пожар» и вентустанова отключается. Отключение общеобменной системы вентиляции при пожаре – требование СНиП (это предотвращает подачу кислорода к очагу возгорания и распространение дыма в другие помещения).

Вместо пожарной сигнализации ко входу DI2 можно подключить другое устройство для **внешнего управления** состоянием включено / выключено. Возможен один из следующих режимов управления:

- **Отключено** – обычная работа вентустановки (только местное управление с пульта), состояние контакта DI2 ни на что не влияет.
- **Дистанционное управление** – управление только от внешнего «сухого контакта», включение / выключение с пульта заблокировано. В этом режиме с пульта (в том числе по сценариям) можно задавать температуру, влажность и скорость вентилятора, но включение / выключение вентустановки с пульта (в том числе по сценариям) невозможно.
- **Блокировка отключения** – включить вентустанова можно как с пульта, так и внешним устройством (логика ИЛИ). Отключение вентустановки происходит, только когда она выключена с обоих устройств управления (с пульта и внешнего устройства).
- **Блокировка включения** – включение вентустановки с пульта возможно только при замкнутом внешнем «сухом контакте» (логика И). Если внешний «сухой контакт» разомкнуть, то вентустанова отключается (если работала), включение с пульта и работа по сценариям блокируется.
- **Внешний датчик** – аналогичен режиму работы Блокировка включения (логика И), но в этом режиме можно использовать таймеры (см. ниже).

При включенном внешнем управлении для режимов «Дистанционное управление» и «Внешний датчик» могут быть установлены таймеры на минимальное время работы во включенном состоянии и минимальное время нахождения в выключенном состоянии. Таймеры могут использоваться при управлении вентустановкой импульсным сигналом, который подается в течение короткого промежутка времени.

В режимах «Блокировка отключения» и «Блокировка включения» таймеры не используются (включение/отключение выполняется без задержек).

Кроме этого, для режима внешнего управления можно задать тип входа DI2:

- **Нормально замкнутый** (Н.З., по умолчанию). Включение вентустановки происходит при замыкании контакта.
- **Нормально разомкнутый**. Включение вентустановки происходит при размыкании.

Управление вентиляцией по локальной сети

Для управления по локальной сети необходимо использовать штатный пульт TPD-283U с версией прошивки не ниже **4.10** (подключить контроллер RCCU к локальной сети невозможно, поэтому управление производится через пульт). Протокол обмена имеет ограниченные возможности и позволяет управлять только основными функциями вентустановки. Доступно:

- Отображение всей информации с Главного экрана пульта
- Включение и отключение вентустановки.
- Задание температуры, влажности (при наличии увлажнителя) и скорости вентилятора.
- Запуск сценариев, включение / отключения автозапуска сценариев.
- Задание расхода воздуха по помещениям в режиме VAV (если эта функция включена на пульте).
- Установка на пульте даты и времени с компьютера.
- Задание режима работы Обогрев / Охлаждение (если доступно) / Авто (если доступно) / Отключено и Увлажнение (если доступно).

Управление по локальной сети увлажнителями и установками серии Pool невозможно.

Пульт работает в роли сервера:

- Порт 1560.
- IP адрес задается автоматически с помощью DHCP и отображается в настройках пульта.
- Текущая версия внутреннего протокола обмена 1.05.
- Интервал между запросами – не менее 500 мс.

Включить доступ к пульту по сети можно в настройках пульта: Главное меню / Режимы 1 -> Режимы 2. Для предотвращения несанкционированного доступа можно также включить парольную защиту. Обратите внимание, что эта защита не является стойкой: данные не шифруются, поэтому пароль может быть перехвачен, либо подобран методом перебора. В тоже время защита позволяет избежать случайного несанкционированного подключения.

Программа для управления установкой на компьютере (планшете, смартфоне) пользователя является клиентом, обмен данными производится по протоколу TCP с использованием следующих команд:

- **Запросы от клиента к серверу:**
 - **Запрос чтения.** Позволяет получить данных о состоянии установки. Такой запрос содержит код запроса и пароль: C_Pass, где
 - C – код запроса, 5 символов.
 - Pass – пароль, два байта в шестнадцатеричном формате (от 0 до FFFF).В ответ сервер передает клиенту запрошенные данные.
 - **Запрос записи.** Такой запрос позволяет изменить параметры (состояние) установки. Запрос этого типа помимо кода запроса и пароля содержат данные. В ответ на запрос сервер изменяет параметр (состояние) вентустановки и передает код ответа. Код запроса и данные разделяются символом подчеркивания «_». Формат запроса C_Pass_D1[_D2[_D3[_D4]]], где:
 - C – код запроса, 5 символов.
 - Pass – пароль, два байта в шестнадцатеричном формате (от 0 до FFFF).
 - D1 – новое значение переменной, два байта в шестнадцатеричном формате (от 0 до FFFF, фактическое значение переменной может содержать от одного до четырех символов). В одном запросе можно передавать от 1 до 4 переменных.Код ответа: ОК_<Код запроса без пароля>

Внимание! Если пульт не требует передачи пароля, то для сохранения формата запроса необходимо передавать произвольный пароль от 1000 до FFFF.

- **Ответ сервера клиенту на запрос чтения.** Каждому коду запроса чтения соответствует определенный набор передаваемых данных. Формат данных аналогичен формату запроса клиента: C_D1[_D2[..._Dn]]. В конце ответа на запрос **VStat** добавляется текстовое сообщение о состоянии установки длиной от 5 до 70 символов.

По этому протоколу работает программа **Breezart RC** <http://www.breezart-tech.ru/brc/>

Коды и описания запросов

Возможные запросы клиента и ответы сервера приведены ниже. **Код запроса** и **Код ответа** выделены цветом. Данные обозначены **именами переменных** (выделены цветом), каждая переменная имеет размер два байта (16 бит). По умолчанию, если не указано иное, тип переменных: беззнаковое целое длиной 16 бит (в разных системах этот тип данных может называться по-разному), для некоторых переменных используется знаковое целое длиной 16 бит, обозначаемое как *signed int*.

Ниже в описании все значения указаны в десятичном формате, но, если не указано иное, передаются в шестнадцатеричном формате.

Для уменьшения длины запроса логические переменные и переменные, имеющие небольшое количество значений, передаются отдельными битами внутри комплексных переменных с именами типа **bitX**. Для логических переменных указано состояние при установленном бите (равном 1).

Возможные режимы работы и состояния установки описаны в инструкции пользователя http://www.breezart.ru/tech/ins_breezart_vent.pdf

Запросы чтения

Код запроса клиента: **VStat_Pass**

Запрос о состоянии установки. Ответ сервера содержит код ответа «**VStat**», числовые данные и текстовое сообщение:

Ответ сервера:

VStat_bitErr_bitMode_bitVAV_bitColor_bitTempr_bitHumid_bitSpeed_bitScen_bitTime_bitDate_bitYear_Msg

Описание переменных:

bitErr:

Bit 0 – NoConnJL – нет связи с модулем JL201 VAV-системы при запросе **VWZon**.

Bit 1 – WrongConfig – установка имеет недопустимую конфигурацию, управление установкой запрещено.

Bit 2 – IsError – ошибка. В **Msg** содержится текст сообщения об ошибке.

Bit 3 – DangerOverheat – угроза перегрева калорифера (для установки с электрокалорифером).

Bit 4 – DangerFreezing – угроза обмерзания калорифера (для установки с водяным калорифером).

Bit 5 – ChangeFilter – предупреждение о необходимости замены фильтра.

Bit 8-6 – ModeSet.

1 – Обогрев

2 – Охлаждение

3 – Авто

4 – Отключено (вентиляция без обогрева и охлаждения)

Bit 9 – HumidMode – селектор Увлажнитель активен.

Bit 10 – IsCascReg – включен каскадный регулятор.

Bit 11 – IsFatalErr – Ошибка в Bit2 – критическая.

Bit 15-12 – резерв.

bitMode:

Bit 1, 0 – **UnitState** – состояние установки:

00 – Выключено.

01 – Включено.

10 – Выключение (переходный процесс перед отключением).

11 – Включение (переходный процесс перед включением).

Bit 2 – **AutoOff** – установка автоматически выключена на 5 минут для автоподстройки нуля датчика давления.

Bit 5, 4, 3 – **Mode** – режим работы:

0 – Обогрев

1 – Охлаждение

2 – Авто-Обогрев

3 – Авто-Охлаждение

4 – Отключено (вентиляция без обогрева и охлаждения)

5 – Нет (установка выключена)

Bit 6 – **HumidAuto** – увлажнение включено (в режиме Авто).

Bit 7 – **SpeedIsDown** – скорость вентилятора автоматически снижена.

Bit 8 – **FuncRestart** – включена функция Рестарт при сбое питания.

Bit 9 – **FuncComfort** – включена функция Комфорт.

Bit 10 – **RCOn** – включен режим дистанционного управления.

Bit 11 – **ScenBlock** – сценарии заблокированы режимом ДУ.

Bit 12 – **BtnPwrBlock** – кнопка питания заблокирована режимом ДУ.

Bit 13 – **IsHumid** – есть увлажнитель.

Bit 14 – **IsCooler** – есть охладитель.

Bit 15 – **IsAuto** – есть режим Авто переключения Обогрев / Охлаждение.

bitVAV:

Bit 7 - 0 – **NVAVZone** – кол-во зон в режиме VAV (от 1 до 20).

Bit 8 – **VAVMode** – режим VAV включен.

Bit 9 – **IsRegPressVAV** – включена возможность регулирования давления в канале в режиме VAV.

Bit 10 – **IsRegZoneVAV** – включена возможность оперативного регулирования расхода воздуха в обслуживаемых зонах в режиме VAV.

Bit 11-15 – резерв.

bitColor:

Bit 1, 0 – **ColorMsg** – цвет текста сообщения **Msg** для различных состояний установки:

00 – Выключено (серый) 0x616f85

01 – Нормальная работа (зеленый) 0x0EAA14

10 – Предупреждение (желтый) 0xE77817

11 – Ошибка (красный) 0xD03333

Bit 3, 2 – **ColorInd** – цвет индикатора на кнопке питания для различных состояний установки:

00 – Выключено (серый) 0xD0D0D0

01 – Переходный процесс включения / отключения (желтый) 0xE7FF00

10 – Включено (зеленый) 0x00FF00

Bit 4 – **ColorSpeed** – цвет числа, обозначающего скорость вентилятора:

0 – нормальная работа (серо-синий), регулирование скорости возможно 0x3083AD

1 – регулирование скорости заблокировано (бледно-серо-синий) 0x82C1E1

Bit 5 – **ColorHum** – цвет числа, обозначающего влажность:

0 – нормальная работа (серо-синий), регулирование влажности возможно 0x3083AD

1 – регулирование влажности недоступно (бледно-серо-синий) 0x82C1E1

Bit 6-15 – резерв.

bitTempr:

Bit 7-0 – **Tempr** *signed char* – текущая температура, °C. Диапазон значений от -50 до 70.

Bit 15-8 – **TemperTarget** – заданная температура, °C. Диапазон значений от 0 до 50.

bitHumid:

- Bit 7-0** – **Humid** *signed char* – текущая влажность (при наличии увлажнителя или датчика влажности). Диапазон значений от 0 до 100. При отсутствии увлажнителя или датчика влажности значение равно -1, тогда вместо значения влажности выводится прочерк «-».
- Bit 15-8** – **HumidTarget** – заданная влажность. Диапазон значений от 0 до 100.

bitSpeed:

- Bit 3-0** – **Speed** – текущая скорость вентилятора, диапазон от 0 до 8.
- Bit 7-4** – **SpeedTarget** – заданная скорость вентилятора, диапазон от 0 до 8.
- Bit 11-8** – **TempMin** – минимально допустимая заданная температура (от 5 до 15). Может изменяться в зависимости от режима работы вентустановки
- Bit 13,12** – **Show_HF** – отображение информации в поле Влажность:
00 – Нет (пусто).
01 – Логотип Breezart.
10 – Загрязненность фильтра.
11 – Влажность.
- Bit 15-14** – резерв.

bitScen:

- Bit 3, 2, 1, 0** – **NumActiveScen** – номер активного сценария (от 1 до 9), 0 если нет.
- Bit 6, 5, 4** – **WhoActivateScen** – кто запустил (активировал) сценарий:
000 – активного сценария нет и запущен не будет
001 – таймер1
010 – таймер2
011 – пользователь вручную
100 – сценарий будет запущен позднее (сейчас активного сценария нет)
- Bit 7** – **ScenAllow** – разрешена работа по сценариям.
- Bit 8-15** – резерв.

bitTime:

- Bit 7-0** – **nn** – минуты (от 00 до 59)
- Bit 15-8** – **hh** – часы (от 00 до 23)

bitDate:

- Bit 7-0** – **dd** – день месяца (от 1 до 31)
- Bit 15-8** – **mm** – месяц (от 1 до 12)

bitYear:

- Bit 7-0** – **dow** – день недели (от 1-Пн до 7-Вс)
- Bit 15-8** – **yy** – год (от 0 до 99, последние две цифры года).

Msg - текстовое сообщение о состоянии установки длиной от 5 до 70 символов.

Код запроса клиента: **VParm_Pass**

Запрос о заданных параметрах.

Ответ сервера: **VParm_TemperTarget_bitTempr_bitSpeed_bitHumid_iProt**

Описание переменных:

TempTarget – заданная температура (от 5 до 45)

bitTemper:

Bit 7-0 – **TempMin** – минимально допустимая заданная температура (от 5 до 15)

Bit 15-8 – **TempMax** – максимально допустимая заданная температура (от 30 до 45)

bitSpeed:

Bit 4-0 – **SpeedTarget** - заданная скорость (от 0 до 8)

Bit 9-5 – **SpeedMin** - минимальная скорость (от 1 до 7).

Bit 14-10 – **SpeedMax** - максимальная скорость (от 2 до 10).

В режиме VAV (при **IsVAV** == 1): **SpeedMin**=1, **SpeedMax**=8.

bitHumid:

Bit 4-0 – **HumidTarget** - заданная влажность, деленная на 5 (значения от 0 до 20, соответствуют влажности от 0 до 100%). Если в системе нет увлажнителя, то **HumidTarget** = 31;

Bit 9-5 – **HumidMin** – минимальная заданная влажность, деленная на 5 (значения от 0 до 20, соответствует влажности от 0 до 100%).

Bit 14-10 – **HumidMax** - максимальная заданная влажность, деленная на 5 (значения от 0 до 20, соответствует влажности от 0 до 100%).

iPrt – номер протокола связи (от 100 до 255).

Код запроса клиента: VZL01_Pass

Запрос о параметрах расхода воздуха в VAV зоне №1. Запрос разрешен только если **IsVAV** == 1.

Ответ сервера: VZL01_bitZConV_bitZL_CO2Fact**bitZConV:**

Bit 3-0 - **VAV_StateV** – состояние зоны:

0 – зона отключена,

1 – ОК

2 - нет связи с зоной

3 - зона неактивна (т.е. номер зоны > NZone)

4 - есть ошибки (неисправность датчика и др.)

Bit 7-4 – **VAV_TypeConV** – метод формирования задания расхода воздуха:

0 : От местного задатчика

1 : Централизованно

2 : Смешанно

3 : Автоматическое по CO2

4 : От местного переключателя "сухой контакт"

5 : Смешанно с автопереключением (с v1.7)

Bit 8 – **VAV_MixConV** – текущий способ управления расходом в смешанном режиме:

0 : По-месту

1 : Централизованно

Bit 13-9 – Иконка для зоны (от 0 до 26)

bitZL:

Bit 7-0 – **VAV_LFact** – фактический расход воздуха, от 0 до 100%.

Bit 15-8 – **VAV_LTarg** – заданный расход воздуха, от 0 до 100%.

CO2Fact – фактическая концентрация CO2, ppm (при наличии датчика, иначе 0).

Коды запроса клиента: VZL02_Pass ... VZL20_Pass

Запрос о параметрах расхода воздуха в VAV зонах №2 ...20, аналогично **VZL01_Pass**. Запрос разрешен только если **IsVAV** == 1 и кол-во зон **NZoneVAV** больше или равно номеру зоны. Номер зоны к коду запроса указывается в десятичном виде от 01 до 20.

Код запроса клиента: VRPrt_Pass

Запрос номера протокола обмена данными.

Ответ сервера: VRPrt_iPrt, где **iPrt** - номер протокола.

Запросы записи

Код запроса клиента: **VWPwr_Pass_X**

Запрос на изменение состояние (включения / отключения) установки

Описание переменных:

- Для версии протокола **103** и меньше: **X = 0** – «заглушка» для сохранения формата запроса, т.к. значение переменной не анализируется (выполняется изменение состояния установки).
- Для версии протокола **104** и больше **X = 11** – Включить питание, **X = 10** – Отключить питание.

Код ответа при корректном запросе **OK_VWPwr_X**, где **X** – переданное значение (10 или 11).

Далее коды ответа указываться не будут, т.к. формируются аналогично (OK_<Код запроса без пароля>).

Код запроса клиента: **VWTmp_Pass_TempTarget**

Запрос для изменения заданной температуры

Описание переменных:

TempTarget – заданная температура (от **TempMin** до **TempMax**, полученных из запроса **VTemp**)

Код запроса клиента: **VWHum_Pass_HumTarget**

Запрос для заданной влажности. Запрос разрешен только если **HumidAuto** == 1

Описание переменных:

HumTarget – заданная влажность (от **HumMin** до **HumMax**, полученных из запроса **VHumi**)

Код запроса клиента: **VWSpd_Pass_SpeedTarget**

Запрос для изменения заданной скорости вентилятора. Запрос разрешен только если

IsVAV == 0 ИЛИ **IsRegPressVAV** == 1

Описание переменных:

SpeedTarget – заданная скорость (от **SpeedMin** до **SpeedMax**, полученных из запроса **VSpee**)

Код запроса клиента: **VWZon_Pass_SpeedTarget_iZone_LZone**

Запрос для изменения заданного расхода в зоне VAV с номером **iZone**. Запрос разрешен только если

IsVAV == 1 И **iZone** <= **NZoneVAV**

Описание переменных:

SpeedTarget – заданная скорость (от **SpeedMin** до **SpeedMax**) или **15**, если скорость изменять не нужно.

iZone – номер зоны (от 1 до 20, при условии, что **iZone** <= **NZoneVAV**)

LZone – заданный расход воздуха в зоне **iZone**. Значения от **0** до **100** (соответствует расходу от 0 до 100%) или **255**, если расход изменять не нужно.

Код запроса клиента: **VWScn_Pass_bitNScEn**

Запрос для активации сценария. Запрос разрешен, только если **ScenBlock** == 0

Описание переменных:

bitNScEn:

Bit 3-0 – номер сценария, который нужно активировать (от 1 до 9) или 0, если включать сценарий не нужно. При попытке активировать уже активный сценарий будет выдана ошибка **VEPrx**.

Bit 7-4 – 10 - отключить выполнение сценариев по таймерам; 11 – включить выполнение сценариев по таймерам. При других значениях это поле ни на что не влияет.

Код запроса клиента: **VWSdt_Pass_HN_WS_MD_YY**

Запрос на установку даты и времени

Описание переменных:

HN – Часы (старший байт); Минуты (младший байт)

WS – День недели (старший байт) от 1-Пн до 7-Вс; Секунды (младший байт)

MD – Месяц (старший байт), день месяца (младший байт)

YY – Год.

Код запроса клиента: **VWFtr_Pass_bitFeature**

Запрос на изменение режима работы и вкл. / откл. функций

Описание переменных:

bitFeature:

Bit 2-0 – **ModeSet** - режим работы:

1 – Обогрев

2 – Охлаждение

3 – Авто

4 – Отключено (без обогрева и охлаждения)

Остальные значения – режим остается без изменений.

Bit 4-3 – **HumidSet** - Увлажнитель:

1 – Включен (Авто)

2 – Отключен

Остальные значения – без изменений.

Коды ошибок

Если сервер получили от клиента ошибочный запрос, то клиенту будет отправлен код ошибки:

- **VEPas** – неверный пароль (при включенной парольной защите).
- **VEFrm_Reqv** – ошибка формата (слишком длинный или слишком короткий запрос, в запросе длиной более 5 символов нет разделителя «_»), Reqv – полученный запрос.
- **VECd1_Code** – ошибка кода запроса чтения (код запроса типа 1 не найден), Code – полученный код.
- **VECd2_Code** – ошибка кода запроса записи (код запроса типа 2 не найден), Code – полученный код.
- **VEDat_ZZ** – ошибка при обработке данных в запросе типа 2:
 - **ZZ = Ei** – в переменной *i* (от 1 до 17) нет данных, либо есть недопустимый символ, либо размер поля превышает 4 символа.
 - **ZZ = TM** – слишком много данных (более 17 переменных).
 - **ZZ = Li** – значение переменной *i* меньше минимально допустимого.
 - **ZZ = Hi** – значение переменной *i* больше максимально допустимого.
- **VECon** – нет связи с вентустановкой.
- **VECJL** – нет связи с модулем JL (пульт управляет зонами VAV).

Рекомендуемый алгоритм работы

После того, как соединение с пультом будет установлено, клиент посылает запрос каждые 500 мс. По умолчанию отправляется запрос **VStat**, в ответе на который передаются все необходимые для отображения на Главном экране данные. Если ответа от сервера нет более 5 секунд, то клиент переходит в состояние «Подключение» и пытается установить соединение.

После установления соединения необходимо один раз отправить запрос **VRprt**. Если версия протокола пульта ниже **105** или не определена (пульт вернул ошибку на запрос о номере протокола), то необходимо разорвать соединение и вывести сообщение «**Пульт имеет устаревшую прошивку, соединение невозможно**».

После проверки протокола обмена необходимо один раз отправить запрос **VParm**, в ответе на который будут переданы константы, которые не изменяются до окончания подключения (**TempMin** может изменяться, поэтому эта переменная передается в запросе **VStat**).

Для изменения состояния вентустановки и параметров её работы используются запросы записи. Каждый запрос записи отправляется до 3-х раз, если получен ответ ОК_<Код запроса без пароля>, то отправка этого запроса прерывается. Если после 3-х запросов не получен ответ ОК_<Код запроса без пароля>, то выводится сообщение: «Не удалось записать данные в пульт». Время ожидания ответа равно интервалу между запросами.

Управление вентиляцией по шине ModBus RTU

Управлять режимами работы вентустановки можно по шине **ModBus RTU**. Управляющее устройство (контроллер «умного дома» или SCADA) должно работать в режиме Master. Подключить управляющее устройство можно в порт P0 вместо штатного пульта, либо в порт P1, если он не занят (порт P1 может использоваться для подключения увлажнителя, датчика давления для VAV-системы или цифрового датчика температуры / влажности – в этом случае его настройки меняются и к нему нельзя подключить устройство управления). Подробнее о подключении внешних устройств к контроллеру вентустановки читайте в документе «Схемы подключения Breezart», расположенному по адресу http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

Порт P0 и порт P1 (если он не занят) работают по протоколу Modbus RTU Slave с адресом 1 и имеют следующие настройки связи:

- скорость передачи: 19200 бит/с;
- число бит данных: 8;
- количество стоповых бит: 1;
- бит контроля четности: четность.

При необходимости настройки порта P1 могут быть изменены с помощью утилиты BSU (для подключения к компьютеру требуется адаптер BSA-02).

Порт P0 имеет фиксированные настройки связи, которые не могут быть изменены.

Если контроллер «умного дома» имеет порт RS-485 и может работать по протоколу Modbus RTU как мастер, то физическое подключение может быть выполнено непосредственно к порту P0 или P1 контроллера RCCU. Для удобства подключения можно использовать кроссовый модуль RSCON.

Если контроллер «умного дома» имеет порт Ethernet и может работать по протоколу Modbus TCP, то физическое подключение может быть выполнено через модуль **JL301ER** (шлюз Modbus RTU – Modbus TCP).

Если контроллер «умного дома» содержит другие интерфейсы/протоколы (KNX, Bacnet и пр.), то необходимо использовать шлюзы соответствующего интерфейса в Modbus RTU сторонних производителей.

Подключение к компьютеру (утилита BSU, SCADA) может быть выполнено при помощи адаптера BSA-02 для подключения по USB, либо модуля JL301ER (шлюз Modbus RTU – Modbus TCP) для подключения по Ethernet.

Внимание! Перед подключением вентиляционной установки к системе «умный дом» необходимо настроить и протестировать вентустановку во всех режимах со штатного пульта управления или утилиты BSU.

Для управления вентустановкой устройство управления должно уметь читать, анализировать и изменять значения регистров контроллера. Все регистры ModBus делятся на две группы - Input Registers и Holding Registers:

- **Input Registers** (далее **MBIR** - Modbus Input Registers) доступны только на чтение и не могут быть изменены.
- **Holding Registers** (далее **MBHR** - Modbus Holding Registers) доступны на запись и чтение. Данная группа регистров используется для управления вентиляционной установкой и для задания ее параметров.

Контроллер вентустановки поддерживает следующие запросы Modbus RTU:

- ReadInputRegisters (0x04);
- ReadHoldingRegisters (0x03);
- WriteSingleRegister (0x06);
- WriteMultipleRegisters (0x10).

Формат запросов и ответов соответствует спецификации “MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION. V1.1b” (www.modbus-ida.org).

Контроллер выпускается в двух модификациях: для вентустановок с электрическим и водяным калорифером. По большей части карта регистров этих модификаций совпадает, а отличия отмечены специальными значками. Регистры или биты регистров, имеющие отношение к контроллеру для вентустановок с водяным калорифером помечены значком **-W-**, а для вентустановок с электрическим калорифером – значком **-E-**. Регистры, не помеченные этими значками, относятся к обеим модификациям.

Далее мы опишем алгоритм анализа состояния вентустановки и выполнения основных команд. Полную информацию обо всех регистрах можно найти в документе «Описание системы автоматизации вентустановок», расположенному по адресу http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf

Значения Input и Holding регистров будем обозначать как MBIR[n] и MBHR[n], где n – адрес регистра (в десятичной системе). Если нам нужно проанализировать только некоторые биты регистра, то будем указывать маску в виде MBIR[n]&0xZ, где 0xZ – маска (в шестнадцатеричной системе), например MBHR[86]&0x0010 – это бит 4 Holding регистра 86. Нам также нужно будет выделять значения старшего и младшего байта регистра: MBHR[173]/0x100 – старший байт Holding регистра 173; MBHR[173]%0x100 – младший байт Holding регистра 173 (операция % возвращает остаток от деления в C подобных языках).

Внимание! При считывании / записи данных по ModBus необходимо контролировать наличие связи. При неустойчивой связи (ошибках при чтении регистров) запись в регистры запрещена, поскольку из-за ошибок передачи данных может быть повреждена информация в других регистрах.

Управление приточными установками

Проверка конфигурации вентустановки и инициализация переменных

Внимание! Проверку конфигурации и инициализацию переменных нужно делать каждый раз при включении питания, а также после разрыва связи (разрыв связи может означать, что кабель связи «умного дома» был отключен и к вентустановке был подключен пульт управления для изменения конфигурации).

1. Проверяем тип аппаратной платформы. **MBIR[0]/0x100** должно быть равно **2**, что означает контроллер RCCU, иначе формируем критическую ошибку «Неверный тип контроллера».
2. Проверяем тип устройства. Данный раздел описывает только управление вентиляционными установками, поэтому если **MBIR[0]%0x100** не равно **1** (вентустановка с электрическим калорифером) или **2** (вентустановка с водяным калорифером), то формируем критическую ошибку «Неверный типа устройства».
3. Если тип устройства верный, то проверяем версию прошивки контроллера. Данная инструкция описывает управление вентустановкой, прошивка контроллера которой не ниже 3.22 в десятичной системе (что соответствует 0x316 в шестнадцатеричной системе). Если **MBIR[1]** меньше **0x316**, то формируем критическую ошибку «Устаревшая прошивка».

Если сформирована критическая ошибка, то управление устройством запрещено. Если критических ошибок нет, то переходим к дальнейшим действиям:

4. Задаем границы изменения температуры (TempMin – минимальная температура, TempMax – максимальная температура):
 - а. если **MBIR[0]%0x100** равно **1**, то TempMin=5, TempMax=35;
 - б. если **MBIR[0]%0x100** равно **2**, то TempMin=15, TempMax=40;
5. Проверяем, включен ли режим VAV (регулирование расхода воздуха отдельно в каждой зоне). Если **MBHR[86]&0x4000** больше **0**, то режим VAV включен, иначе – выключен. Если режим VAV включен, то необходимо заблокировать возможность изменения скорости вентилятора, так как скорость вентилятора будет изменяться автоматически для поддержания заданного давления (в режиме VAV регистр **MBHR[104]** служит для изменения поддерживаемого давления, а не скорости вентилятора, опционально можно разрешить изменять его значение).
6. Проверяем, подключен ли к вентустановке увлажнитель воздуха. Если **MBHR[185]** больше **0**, то увлажнитель подключен. В этом случае нужно дать пользователю возможность задавать уровень влажности в диапазоне **30–80%** относительной влажности. Если увлажнитель не подключен, то управление влажностью нужно отключить.
7. Проверяем наличие охладителя воздуха. Если **MBHR[192]** больше **0**, то в системе есть охладитель воздуха. Эта информация понадобится нам в дальнейшем при управлении режимами работы.
8. Если в системе есть охладитель, то проверяем возможность автоматического переключения режимов Обогрев / Охлаждение. Если **MBHR[87]&0x0100** больше **0**, то в системе есть датчик наружного воздуха и автоматическое переключения режимов Обогрев / Охлаждение возможно.

После выполнения инициализации системы переходим к циклу опроса состояния вентустановки для отображения режима работы, температуры, влажности (при наличии увлажнителя) и скорости вентилятора.

Циклический опрос для отображения состояния вентустановки

Опрос (считывание данных из регистров) можно производить с интервалом 300–700 миллисекунд:

1. Проверяем состояние: нет ли аварийной ситуации. Код аварии:

CodeErr = MBIR[5] + MBIR[6]*0x10000

Переменная CodeErr должны быть 32 разрядной. Если CodeErr не равно 0, то формируем сообщение об аварийной ситуации. Расшифровка кодов приведена в Приложении №1. Для сброса аварии необходимо:

- Устранить причину аварии.
- Квитировать сообщение об аварии. Для этого пользователь должен нажать кнопку «Квитировать аварии», сообщая о том, что информация об аварии им получена. При нажатии на кнопку необходимо записать число **0xFFFF** в регистр **MBHR[02]** и регистр **MBHR[03]**. Если причина аварии устранена, то значение **MBIR[5] + MBIR[6]*0x10000** станет равным **0**.

Считывание и отображение параметров (следующие пункты) возможно независимо от наличия или отсутствия аварий.

2. Проверяем состояние Включено / Выключено.

StatePwr = MBIR[3]&3

Если:

- StatePwr = 0, то состояние «Выключено»
- StatePwr = 1, то состояние «Включено»
- StatePwr = 2, то состояние «Выключение ...» (происходит продувка калорифера для снижения его температуры перед выключением).
- StatePwr = 3, то состояние «Включение ...» (происходит прогрев калорифера для того, чтобы в помещение не попал холодный воздух, вентилятор работает на 1 скорости или отключен).

3. Проверяем режим работы (иконку режима работы следует отображать на дисплее только при включенной вентустановке):

- Если **MBHR[87]&0x300** равно **0x300** и есть охладитель, то режим «Авто» (автоматическое переключение Обогрев / Охлаждение), иначе
- Если **MBIR[4]&2** больше **0**, то режим «Обогрев», иначе
- Если **MBIR[4]&4** больше **0**, то режим «Охлаждение», иначе
- Если **MBIR[4]&1** больше **0**, то режим работы «Отключено» (нагрев или охлаждение воздуха не производится).

4. Проверяем, включен ли увлажнитель (при его наличии). Если **MBIR[4]&8** больше **0**, то увлажнитель включен (т.е. увлажнение разрешено), при этом фактическое включение увлажнителя будет определяться заданной и считанной с датчика влажностью воздуха (иконку увлажнения следует отображать на дисплее только при включенной вентустановке).

5. Считываем температуру из регистра **MBIR[63]**. Температура храниться умноженной на 10, т.е. 150 будет означать 15.0°C.

6. Считываем влажность (при наличии увлажнителя) из регистра **MBIR[48]**. Влажность храниться умноженной на 10, т.е. 650 будет означать 65.0%.

7. Считываем скорость вентилятора (если режим VAV не включен) из регистра **MBIR[26]**.

8. Считываем состояние фильтра (не обязательно). В регистре **MBIR[15]** указана загрязненность фильтра в % (от 0% – новый фильтр, до 100% – требуется замена).

Включение и выключение вентустановки

- Включение: записать **1** в **MBHR[102]**
- Выключение: записать **0** в **MBHR[102]**

Фактическое состояние контролируется, как указано выше (с помощью **MBIR[3]&3**) и может не совпадать с состоянием, заданным в регистре **MBHR[102]** (при прогреве или продувке калорифера).

Изменение режима работы

- Включение режима «**Авто**» (автоматическое переключение Обогрев / Охлаждение). Допустимо, только если **MBHR[87]&0x0100** больше **0** и есть охладитель.
Для включения:
 - Установите в **1** бит **9** регистра **MBHR[87]** (**MBHR[87] = MBHR[87]|0x200**)
 - Если бит **15** регистра **MBHR[86]** равен **0**, то установите его в **1** (если **MBHR[86]&0x8000** равен **0**, то **MBHR[86] = MBHR[86]|0x8000**)
- Включение режима «**Обогрев**». При наличии охладителя выключите его, для этого сбросьте в **0** бит **15** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]&0x7FFF**), далее:
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **1**, то установите в **1** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]|1**), иначе
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **2**, то сбросьте в **0** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]&0xFFFE**)
- Включение режима «**Охлаждение**» (допустимо только при наличии охладителя). Если бит **15** регистра **MBHR[86]** равен **0**, то установите его в **1** (если **MBHR[86]&0x8000** равен **0**, то **MBHR[86] = MBHR[86]|0x8000**), далее:
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **1**, то сбросьте в **0** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]&0xFFFE**), иначе
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **2**, то установите в **1** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]|1**)
- Отключение нагрева и охлаждения (режим «**Отключено**»). При наличии охладителя отключите его, для этого сбросьте в **0** бит **15** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]&0x7FFF**), далее:
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **1**, то сбросьте в **0** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]&0xFFFE**), иначе
 - Если **MBIR[0]%0x100** равен **2**, то установите в **1** бит **1** регистра **MBHR[86]** (**MBHR[86] = MBHR[86]|1**)

Включение и отключения увлажнения

- Включение увлажнения (при наличии увлажнителя). Установите в **1** бит **4** регистра **MBHR[87]** (**MBHR[87] = MBHR[87]|0x10**).
- Выключение увлажнения (при наличии увлажнителя). Сбросьте в **0** бит **4** регистра **MBHR[87]** (**MBHR[87] = MBHR[87]&0xFFEF**).

Задание температуры, влажности и скорости вентилятора

- Для задания поддерживаемой температуры используется регистр **MBHR[191]**. Температура задается умноженной на 10, т.е. чтобы задать 15.0°C в регистр **MBHR[191]** нужно записать 150. Минимальная (TempMin) и максимальная (TempMax) допустимые температуры были определены при инициализации переменных. При этом для вентустановки с водяным нагревателем и охладителем, работающей в режиме охлаждения, нижнюю границу (TempMin) можно снизить до 5°C.

- Для задания поддерживаемой влажности (при наличии увлажнителя) используется регистр **MBHR[186]**. Влажность задается умноженной на 10, т.е. чтобы задать 65.0% в регистр **MBHR[186]** нужно записать 650. Минимальная и максимальная влажность: 30% и 80% соответственно.
- Для задания скорости вентилятора (только если не включен режим VAV) используется регистр **MBHR[104]**. Минимальная и максимальная скорость: 1 и 8 соответственно. В процессе работы фактическая скорость может отличаться от заданной. Это может произойти при автоматическом понижении скорости (режим «Комфорт»), при включении вентустановки (прогрев калорифера) или при перегреве. Рекомендуется индицировать состояние, когда фактическая скорость ниже заданной иконкой «Стрелка вниз».

Калибровка датчика фильтра

Вентиляционные установки имеют встроенный датчик перепада давления, который контролирует чистоту воздушного фильтра. Для калибровки датчика рекомендуется отключать вентустановку на 3 минуты один раз 7–10 дней. Когда вентустановка **выключена**, калибровка датчика производится автоматически.

Управление увлажнителем

Проверка конфигурации увлажнителя и инициализация переменных

Внимание! Проверку конфигурации и инициализацию переменных нужно делать каждый раз при включении питания, а также после разрыва связи (разрыв связи может означать, что кабель связи «умного дома» был отключен и к вентустановке был подключен пульт для изменения конфигурации).

1. Проверяем тип аппаратной платформы. **MBIR[0]/0x100** должно быть равно **2**, что означает контроллер RCCU, иначе формируем критическую ошибку «Неверный тип контроллера».
2. Проверяем тип устройства. Если **MBIR[0]%0x100** не равно **3** (увлажнитель), то формируем критическую ошибку «Неверный типа устройства».
3. Если тип устройства верный, то проверяем версию прошивки контроллера. Данная инструкция описывает управление увлажнителем, прошивка контроллера которого не ниже 1.10 в десятичной системе (что соответствует 0x010A в шестнадцатеричной системе). Если **MBIR[1]** меньше **0x10A**, то формируем критическую ошибку «Устаревшая прошивка».

Если сформирована критическая ошибка, то управление устройством запрещено. Если критических ошибок нет, то переходим к дальнейшим действиям:

4. Задаем границы изменения температуры (TempMin – минимальная температура, TempMax – максимальная температура): TempMin=15, TempMax=40;
5. Проверяем количество цифровых датчиков в системе в регистре **MBHR[126]**. Должны получить значение **1** или **2** (количество датчиков), в противном случае формируем критическую ошибку «Ошибка конфигурации». Количество датчиков сохраняем в переменную **SensNbb** для дальнейшего использования.

После выполнения инициализации системы переходим к циклу опроса состояния увлажнителя для отображения режима работы, температуры, влажности.

Циклический опрос для отображения состояния увлажнителя

Опрос (считывание данных из регистров) можно производить с интервалом 300–700 миллисекунд:

1. Проверяем состояние: нет ли аварийной ситуации. Код аварии:
CodeErr = MBIR[5]

Если **CodeErr** не равно **0**, то формируем сообщение об аварийной ситуации. Расшифровка кодов приведена в Приложении №2. Для сброса аварии необходимо:

- Устранить причину аварии.
- Квитировать сообщение об аварии. Для этого пользователь должен нажать кнопку «Квитировать аварии», сообщая о том, что информация об аварии им получена. При нажатии на кнопку необходимо записать число **0xFFFF** в регистр **MBHR[02]**. Если причина аварии устранена, то значение **MBIR[5]** станет равным **0**.

Считывание и отображение параметров (следующие пункты) возможно независимо от наличия или отсутствия аварий.

2. Проверяем состояние Включено / Выключено.

StatePwr = MBIR[3]&1

Если:

- StatePwr = 0, то состояние «Выключено»
- StatePwr = 1, то состояние «Включено»

3. Считываем температуру на выходе увлажнителя из регистра **MBIR[26]**. Температура храниться умноженной на 10, т.е. 150 будет означать 15.0°C.
4. Считываем влажность на выходе увлажнителя из регистра **MBIR[27]**. Влажность храниться умноженной на 10, т.е. 650 будет означать 65.0%.
5. Если $SensNbb = 2$, то считываем и отображаем также значение со второго датчика, который ставится в вытяжной канал или непосредственно в помещение. **MBIR[28]** – температура, **MBIR[29]** – влажность.

Включение и выключение увлажнителя

- Включение: записать **0x21** в **MBHR[102]**
- Выключение: записать **0** в **MBHR[102]**

Фактическое состояние контролируется, как указано выше (с помощью **MBIR[3]&1**).

Задание температуры и влажности

- Для задания поддерживаемой температуры используется регистр **MBHR[103]**. Температура задается умноженной на 10, т.е. чтобы задать 15.0°C в регистр **MBHR[103]** нужно записать 150. Минимальная (TempMin) и максимальная (TempMax) допустимые температуры были определены при инициализации переменных.
- Для задания поддерживаемой влажности (при наличии увлажнителя) используется регистр **MBHR[106]**. Влажность задается умноженной на 10, т.е. чтобы задать 65.0% в регистр **MBHR[106]** нужно записать 650. Минимальная и максимальная влажность: 30% и 80% соответственно.

Управление модулями JL201 VAV-системы

Вентиляционные установки Breezart могут работать в режиме VAV-системы с централизованным управлением. В этом случае с пульта доступно управление расходом воздуха во всех зонах VAV-системы. Для управления приводами клапанов используются модули JL201, которые подключаются к общей шине ModBus.

Расход воздуха (положение заслонки клапана) можно задавать как централизованно (с пульта или контроллера «умного дома»), так и по месту, с помощью локального регулятора (потенциометра).

Подробное описание VAV-систем можно найти на странице http://www.breezart.ru/info_vav_vent/

После того, как со штатного пульта или панели Weintek будет выполнена полная настройка VAV-системы, задавать расход воздуха можно с любого другого устройства управления, записывая нужные значения в регистры модуля соответствующей зоны:

- Адреса модулей JL201:
 - 10 – для первой зоны;
 - 11 – для второй зоны;
 - 12 – для третьей зоны
 - ...
 - 17 – для восьмой зоны.
- При включении вентустановки требуется в регистр **MBHR[609]** всех модулей JL201 записать **1**. При выключении требуется в регистр **MBHR[609]** всех модулей JL201 записать **0**. Это необходимо для открывания / закрывания клапанов всех зон при включении / выключении вентустановки. Необходимо учитывать, что вентустановка может быть выключена не только вручную, но и автоматически по аварии.
- Для задания расхода воздуха (от 0 до 100%) значение расхода (от 0 до 100) нужно записать в регистр **MBHR[617]** по адресу JL201 нужной зоны.
- Фактический расход воздуха (от 0 до 100%) хранится в регистре **MBHR[546]** по адресу JL201 нужной зоны. Это значение может отличаться от заданного в регистре **MBHR[617]**, если управление расходом производится от местного регулятора.
- Узнать текущий способ управления при смешанном режиме управления можно из регистра **MBHR[636]** по адресу JL201 нужной зоны. Значение 0 – по месту, 1 – централизованно.
- Для задания локальной температуры воздуха (при наличии локального нагревателя) нужно записать желаемую температуру, умноженную на 10, в регистр **MBHR[637]** по адресу JL201 нужной зоны.
- Фактическая локальная температура воздуха (при наличии локального нагревателя), умноженная на 10, хранится в регистре **MBHR[356]** по адресу JL201 нужной зоны.

Таблицы с адресами регистров ModBus

В таблицах приведены основные адреса регистров ModBus системы автоматике вентиляционных установок Breezart на базе контроллера RCCU

Input Registers

| Адрес HEX (DEC) Формат | Описание |
|------------------------------|--|
| 0x00 (00) 16 bit (8+8) | <p>Dev_Type - Старший байт - тип устройства (аппаратное исполнение), младший байт - подтип (модификация):</p> <p><u>Тип:</u> 1 – «Breezart» RCCU 2.2 2 – «Breezart» RCCU 2.3 ... RCCU 2.4</p> <p><u>Подтип:</u> 1 – приточная установка с электрическим калорифером 2 – приточная установка с водяным калорифером 3 – увлажнитель</p> |
| 0x01 (01) 16 bit (8+8) | <p>Firmware_Ver - Версия встроенной программы Пример: 0x0301 - версия 3.1</p> |
| 0x03 (03) unsigned int | <p>State_0 – Состояние устройства: слово 0 (битовое поле)</p> <p>Bit 0 – установка включена (1) / выключена (0)</p> <p>Bit 1 – переход к состоянию, указанному в «Bit 0»</p> <p>Bit 2 – W режим защиты от замораживания калорифера E режим защиты от перегрева</p> <p>Bit 3 – W включена тренировка насосов (летом)</p> <p>Bit 4 – W прогрев калорифера при переключении на большую скорость</p> <p>Bit 6 – активировано автоматическое понижение скорости вентилятора (режим КОМФОРТ)</p> <p>Bit 7 – установка включена от входа дистанционного управления (внешний "сухой контакт")</p> <p>Bit 8 – включение установки заблокировано входом дистанционного управления (внешний "сухой контакт")</p> <p>Bit 9 – E температура на выходе ниже 10 °С (взводится в режиме без автоматического понижения скорости КОМФОРТ, когда установка автоматически не отключится)</p> |
| 0x04 (04) unsigned int | <p>State_1 – Состояние устройства: слово 1 (битовое поле)</p> <p>Bit 0 – режим работы установки - Вентиляция (нагреватель и охладитель отключены)</p> <p>Bit 1 – режим работы установки - Нагрев (вентиляция с подогревом воздуха)</p> <p>Bit 2 – режим работы установки - Охлаждение (вентиляция с охлаждением воздуха)</p> <p>Bit 3 – Увлажнение (дополнительно к другим режимам)</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>0x05 (05) unsigned int</p> | <p>Error_Code_0 – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1)</p> <p>Bit 0 – неисправность в цепи датчика температуры канала 0 (обрыв или КЗ)</p> <p>Bit 1 – неисправность в цепи датчика температуры канала 1 (обрыв или КЗ)</p> <p>Bit 2 – неисправность в цепи датчика температуры канала 2 (внутренний датчик температуры)</p> <p>Bit 3 – неисправность датчика давления (формируется, при считывании с датчика кода АЦП, соответствующего абсолютному максимуму кода АЦП)</p> <p>Bit 4 – неисправность в цепи канала аналогового вывода 0 (возможно КЗ в цепи нагрузки, или подключена нагрузка несоответствующего сопротивления)</p> <p>Bit 5 – неисправность в цепи канала аналогового вывода 1</p> <p>Bit 6 – ошибка чтения цифрового датчика по Modbus (устройство 0)</p> <p>Bit 7 – ошибка чтения цифрового датчика по Modbus (устройство 1)</p> <p>Bit 8 – ошибка (неисправность) в увлажнителе (кроме аварии дренажа и перегрева)</p> <p>Bit 9 – -W- ХОЛОДНАЯ ВОДА формируется при установленном режиме ЗИМА, если температура обратной воды в калорифере меньше 12 °С (возможно отключено ГВС и нужно переключиться в режим ЛЕТО)</p> <p>Bit 10 – загрязнен фильтр (сбрасывается пользователем)</p> <p>Bit 11 – получен сигнал ПОЖАР от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного (сбрасывается пользователем)</p> <p>Bit 12 – -W- УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ - сработал капиллярный датчик обмерзания калорифера или температура воды в калорифере, измеренная датчиком температуры обратной воды, ниже 5 °С (сбрасывается пользователем)</p> <p>-E- Очень низкая температура на выходе приточной установки, было выполнено защитное отключение</p> <p>Bit 13 – -E- ПЕРЕГРЕВ, включена защитная продувка - сработал дискретный датчик перегрева на входе DI0, либо температура, измеренная аналоговым датчиком температуры канала AI1 (доп. канал) выше порога, заданного в регистре Tsens1_Mode Сбрасывается пользователем</p> <p>Bit 14 – авария охладителя (для приточных установок, оборудованных секцией охлаждения) - сбрасывается пользователем невозможно получить на выходе заданную влажность (для контроллера увлажнителя, не является ошибкой)</p> <p>Bit 15 – авария дренажа, сбрасывается пользователем</p> |
| <p>0x06 (06) unsigned int</p> | <p>Error_Code_1 – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1)</p> <p>Bit 0 – флаг объединенной аварии (контролируется по состоянию дискретного входа DI1) - сбрасывается пользователем</p> <p>Bit 1 – неисправность вентилятора, контролируемая по перепаду давления на фильтре</p> |
| <p>0x08 (08) signed int</p> | <p>TSens_Temp_0 – Канал AI0 аналогового ввода температуры Значение в (°С x 10)</p> |
| <p>0x09 (09) signed int</p> | <p>TSens_Temp_1 – Канал AI1 аналогового ввода температуры Значение в (°С x 10)</p> |
| <p>0x0F (15) signed int</p> | <p>Filter_Proc – Степень загрязненности фильтра в процентах по отношению к установленному порогу защитного отключения</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| 0x12 (18) signed int | Thd_temp_0 – Температура воздуха, измеренная цифровым датчиком температуры и влажности, подключенным по интерфейсу Modbus Значение в (°C x 10) |
| 0x13 (19) signed int | Thd_hum_0 – Относительная влажность воздуха, измеренная цифровым датчиком температуры и влажности, подключенным по интерфейсу Modbus Значение в (% x 10) |
| 0x19 (25) signed int | Filter_Resource – Ресурс фильтра до замены в часах |
| 0x1A (26) unsigned int | Fan_State – Текущая скорость вентилятора. Значения: 0 - отключен; 1 ... 8 – скорость вентилятора |
| 0x30 (48) unsigned int | Humidifier_Hum_0 – Относительная влажности воздуха на выходе из увлажнителя, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (% x 10) |
| 0x31 (49) signed int | Humidifier_Temp_0 – Температура воздуха на выходе из увлажнителя, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (°C x 10) |
| 0x32 (50) unsigned int | Humidifier_Hum_1 – Относительная влажности воздуха в вытяжном канале, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (% x 10) |
| 0x33 (51) signed int | Humidifier_Temp_1 – Температура воздуха в вытяжном канале, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (°C x 10) |

Holding Registers

| Адрес HEX (DEC) Формат | Описание |
|---|---|
| 0x02 (02) unsigned int | Error_Ack_0 - Квитирование аварий Биты соответствуют Input Register 0x05 (Error_Code_0). Для квитирования всех текущих аварий - записать 0xFFFF |
| 0x03 (03) unsigned int | Error_Ack_1 - Квитирование аварий Биты соответствуют Input Register 0x06 (Error_Code_1). Для квитирования всех текущих аварий - записать 0xFFFF |
| 0x0E (14) - мл. 0x0F (15) - ст. unsigned long | Energy_WH – E Энергия, в Вт·ч, накопленная путём подсчёта времени включенного состояния нагревателей и вентилятора |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>0x56 (86) unsigned int</p> | <p>Dev_Keys_0 - ключи устройства (опции), битовое поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bit 0 – -W- режим 0-ЗИМА, 1-ЛЕТО -E- режим работы нагревателя: 0-ОТКЛЮЧЕН, 1-АВТО Bit 3 – использовать (1) / не использовать (0) дискретный вход для диагностики пожара (НЗ контакт от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного) Bit 4 – включить режим “Комфорт” - автоматическое понижение скорости вращения вентилятора 0 - ОТКЛ, 1 - ВКЛ Bit 8 – включить (1) автоматическое восстановление режима работы приточной установки при выключении и восстановлении сетевого питания Bit 9 – использовать вход DI2 (пожар) для внешнего (дистанционного) управления установкой: 0-ОТКЛ, 1-ВКЛ; Bit 10 – логическое состояние входа дистанционного управления, соответствующее включенному состоянию установки или разрешение включения в режиме с внешней блокировкой; Bit 12 – включить режим “VAV”; Bit 15 – режим работы секции охлаждения: 0 - отключена, 1 - АВТО (см. также регистр 192 Cooler_Type). |
| <p>0x57 (87) unsigned int</p> | <p>Dev_Keys_1 – ключи устройства (опции) - битовое поле</p> <ul style="list-style-type: none"> Bit 3 – активация реле ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВЫХОД АВАРИЯ (только для контроллеров секция охлаждения и увлажнения) Bit 4 – режим работы увлажнителя: 0 - Увлажнение отключено, 1 - АВТО Bit 5 – использовать (1) вход DI1 для контроля сводной аварии Bit 7 – активировать (1) каскадный регулятор Bit 8 – есть датчик наружного воздуха Bit 9 – включение режима «Авто» (автопереключение «Обогрев» / «Охлаждение») |
| <p>0x65 (101) unsigned int</p> | <p>Fan_Max_AO – Напряжение на аналоговом выходе в мВ соответствующее максимальной скорости вентилятора. Напряжение для установки скорости будет линейно аппроксимировано в диапазоне от Fan_Min_AO до Fan_Max_AO</p> |
| <p>0x66 (102) unsigned int</p> | <p>Dev_Control_0 – Управление устройством:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bit 0 – включить установку (1) <i>(остальные биты не используются)</i> |
| <p>0x67 (103) signed int</p> | <p>Temp_Target – температура-задание для регулятора температуры воздуха на выходе установки в °C x 10. Значение от 50 (150) до 300</p> |
| <p>0x68 (104) unsigned int</p> | <p>Fan_Target – скорость вентилятора - задание Значения: 1 ... 8.</p> |
| <p>0x69 (105) unsigned int</p> | <p>Fan_Min_AO – Напряжение на аналоговом выходе в мВ соответствующее нулевой скорости вентилятора. Напряжение для установки скорости будет линейно аппроксимировано в диапазоне от Fan_Min_AO до Fan_Max_AO</p> |
| <p>0x6A (106) unsigned int</p> | <p>Remote_C_Mode - режим работы внешнего (дистанционного) управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - отключено (местное управление с пульта); 1 - внешнее управление (управление с пульта заблокировано); 2 - совместное управление (включить установку можно с пульта и/или внешним “сухим контактом”, отключить можно, если отключить на обоих) 3 - внешняя блокировка включения установки (управление установкой с пульта только при разрешающем сигнале внешнего “сухого контакта”). <p>Данные режимы действуют, если установлен Bit 9 регистра Dev_Keys_0</p> |

| | |
|---|---|
| 0x6B (107) unsigned int | Remote_Timer_Off – минимальное время в выключенном состоянии после выключения внешним “сухим контактом” (0 - таймер отключен), мин |
| 0x6C (108) unsigned int | Remote_Timer_On – минимальное время во включенном состоянии после включения внешним “сухим контактом” (0 - таймер отключен), мин |
| 0xAA (170) struct sec_dow {unsigned char date; unsigned char month;} | Plant_Assembly_Date (мл. байт) – дата (день месяца) (1...31) Plant_Assembly_Month (ст. байт) – месяц (1...12) Дата изготовления приточной установки. |
| 0xAB (171) unsigned int | Plant_Assembly_Year – год изготовления приточной установки |
| 0xAC (172) unsigned int | Plant_Ser_No – серийный номер приточной установки (1 ... 65535) |
| 0xAD (173) struct sec_dow {unsigned char date; unsigned char month;} | Contr_Assembly_Date (мл. байт) – дата (день месяца) (1...31) Contr_Assembly_Month (ст. байт) – месяц (1...12) Дата изготовления контроллера. |
| 0xAE (174) unsigned int | Contr_Assembly_Year – год изготовления контроллера |
| 0xAF (175) unsigned int | Contr_Ser_No – серийный номер контроллера (1 ... 65535) |
| 0xB9 (185) unsigned int | Humidifier_Type – Тип секции увлажнения, подключенной к контроллеру через порт P1: 0 - отсутствует; 1 - с контроллером Breezart, с пред- и постнагревателями 2 - с контроллером Breezart, без преднагревателя (калорифер приточной установки используется в качестве преднагревателя) |
| 0xBA (186) unsigned int | Humidifier_Hum_Task – Задание относительной влажности в (% x 10) на выходе увлажнителя - передается в контроллер секции увлажнения |
| 0xBB (187) signed int | Humidifier_Temp_Task – Задание температуры воздуха в (% x 10) на выходе увлажнителя - передается в контроллер секции увлажнения |
| 0xC0 (192) unsigned int | Cooler_Type – Тип секции охлаждения: 0 - отсутствует 1 - фреоновый охладитель с дискретным управлением, подключенный к данному контроллеру (ВКЛ/ВЫКЛ, контроль аварий, комнат. термостатов и пр.) 2 - водяной охладитель с аналоговым управлением, подключенный к данному контроллеру 3 - охладитель с собственным контроллером (собственный контроллер охладителя реализует управление по термостату, контроль аварий и пр.), связь между контроллерами через дискретные входы/выходы |

Приложение №1. Коды аварийных ситуаций вентустановки

Код аварийной ситуации состоит из 5 символов, каждый из которых показывает возникновение определенной группы ошибок. Например, код 00508 показывает следующие аварийные ситуации: Неисправность в секции увлажнителя; Загрязнен фильтр; Неисправность дифференц. датчика давления.

Код **X X X X X**

| Аварийная ситуация | Символ 1 (старший разряд) | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | C | D |
| Объединенная авария | | • | | • | | • | | • |
| Кратковременный провал питания | | | • | • | | | • | • |
| Установка не сконфигурирована (для 550 Lux) | | | | | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Очень низкая температура на выходе (электрические) | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Угроза замерзания калорифера (водяные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перегрев калорифера (электрические) | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Авария охладителя | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Авария дренажа | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Неисправность в секции увлажнителя | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Холодная вода (водяные) | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Загрязнен фильтр | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Пожар | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 0 | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 1 | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Неисправность внешнего устройства на Modbus (0) | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Неисправность внешнего устройства на Modbus (1) | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 5 (младший разряд) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Неисправность температурного датчика, канал 0 | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Неисправность температурного датчика, канал 1 | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Неисправность температурного датчика, канал 2 (внутренний) | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Неисправность дифф. датчика давления | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

Приложение №2. Коды аварийных ситуаций увлажнителя

Код аварийной ситуации состоит из 4 символов, каждый из которых показывает возникновение определенной группы ошибок. Например, код 4060 показывает следующие аварийные ситуации: Невозможно получить на выходе заданную влажность; Неисправность во внешней цепи канала аналогового вывода 1; Неисправность внешнего устройства на Modbus (0).

Код XXXX

| Аварийная ситуация | Символ 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Резерв | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Перегрев калорифера (электрического) | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Невозможно получить на выходе заданную влажность | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Авария дренажа | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Резерв | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Авария по дискретн. входу | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Резерв | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Резерв | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 0 | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 1 | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Неисправность внешнего устройства на Modbus (0) | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Неисправность внешнего устройства на Modbus (1) | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Аварийная ситуация | Символ 1 (младший разряд) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Неисправность температурного датчика, канал 0 | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
| Неисправность температурного датчика, канал 1 | | | • | • | | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Неисправность температурного датчика, канал 2 (внутренний) | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Неисправность дифф. датчика давления | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |