

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 199-01-ЭЗ

дата 11.01.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Климат Лайн»

Адрес: 107143, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д.13, стр.2

Организация-получатель:

ООО «Климат Лайн»

Адрес: 129515, г. Москва, Звездный б-р, д. 10, стр. 1

Наименование продукции:

Установки вентиляционные, типовые секции и модули «Breezart»

Изготовлена в соответствии:

ТУ 4863-001-91571174-2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Доверенность, ТУ 4863-001-91571174-2011, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 1542-12-АЛ от "23" декабря 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	24	30
Максимальные уровни звука, дБА	33	40
Уровень виброускорения, дБ	48	70
Уровень виброскорости, дБ	37	62
Напряженность электростатического поля, кВ/м	8	15
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,2	0,5
Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м	2	4

Состав:

не содержит компонентов, запрещенных к использованию

Область применения:

применяются в жилых, общественных, производственных зданиях и спортивных сооружениях, на объектах здравоохранения, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Установки вентиляционные, типовые секции и модули «Breezart»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 7).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела

Э.П.Соловей

И.И.Азаров

